



AREA POLITICHE DEL TERRITORIO  
Direzione LI.Pp. Edifici e Monumenti  
Servizio Edifici e Monumenti

# **Restauro del chiostro minore del complesso di S. Agostino, per l'ampliamento delle funzioni dell'università degli studi di Bergamo**

## **PROGETTO ESECUTIVO**

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Bergamo settembre, 2017


Il Progettista  
(arch. Angelo Brena)

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
arch. Dario Mazza

**GRUPPO DI LAVORO**  
Geom. Rocco Pagano




VISTA DEL CORPO DI FABBRICA "B" LATO NORD, DEL CHIOSTRO MINORE




VISTA DEL CORPO DI FABBRICA "A" LATO PIAZZALE, DEL CHIOSTRO MINORE





VISTA DEL CHIOSTRO MINORE, AL PIANO TERRA



VISTA DEL CHIOSTRO MINORE, AL PIANO PRIMO



ALTRA VISTA DEL CHIOSTRO MINORE, AL PIANO PRIMO





ALTRA VISTA DEL CHIOSTRO MINORE, AL PIANO PRIMO



VISTA DELLE GRANDI STANZE AL PRIMO PIANO DEL CHIOSTRO MINORE, CORPO DI FABBRICA "B" LATO NORD







VISTA DELLA SCALA PRINCIPALE AL PRIMO PIANO, SULLO SFONDO A DESTRA SI VEDE IL TAMPONAMENTO CHE CHIUDE IL COLLEGAMENTO CON IL CHIOSTRO MAGGIORE, CHE SARA' RIPRISTINATO



VISTA DELLE SCALA DAL PRIMO PIANEROTTOLO, VERSO L'INGRESSO PRINCIPALE DEL CHIOSTRO



DETTAGLIO DELLE STANZE DEL CORPO DI FABBRICA A, PROSPICIENTI IL PARCO, RICAVATE IN EPOCA RECENTE COME SI VEDE DAI MATERIALI UTILIZZATI, MATTONI FORATI



DETTAGLIO DEL SOFFITTO DEL PORTICATO AL PIANO PRIMO, DOVE SONO PRESENTI NOTEVOLI MANCANZE DEL TAVOLATO IN LEGNO





DETTAGLIO DEL CORPO DI FABBRICA A LATO PIAZZALE, DOVE C'E' STATO IL GROLLO PARZIALE DEL SOLAIO, E DOVE SI EVIDENZIANO I PUNTELLI IN LEGNO, CHE POGGIANO SULLA VOLTA SOTTOSTANTE, A SOSTEGNO DELLA TRAVE DI MEZZERIA DEL SOLAIO DI SOTTOTETTO, IN QUANTO I TRAVETTI IN LEGNO PRESENTI NO HANNO UNA LUNGHEZZA SUFFICIENTE A COPRIRE LA LUCE DEL SOLAIO