



SALVI PER. IND. GIUSEPPE  
STUDIO TERMOTECNICO  
Via Alberto da Prezzate, 29 – 24126 Bergamo  
tel. 035.318150 – fax 035.0770233  
email: giuseppe70.salvi@fastwebnet.it

COMITENTE: COMUNE DI BERGAMO		Progettato
COMUNE DI: BERGAMO – PIAZZALE SANT'AGOSTINO, 2		Scala 1:100
RESTAURO GHOSTRO MINORE – COMPLESSO DI SANT'AGOSTINO		Data 15.09.2017
IMPIANTO ANTINCENDIO		Progetto n° 16.310
PIANIMETRIA PIANO PRIMO		Disegno n° 4012
AGGIORNAMENTO 4:		Disegnatore LM
AGGIORNAMENTO 3:		IL TECNICO
AGGIORNAMENTO 2:		IL TECNICO
AGGIORNAMENTO 1:		IL TECNICO
nome file: SANT'AGOSTINO_ANTINCENDIO		

LEGENDA	
	Erogatore sprinkler DN 15 tipo pendent
	Ispirante su naspo DN 45 a parete
	Estintore portatile a polvere
	Porta resistente al fuoco per 60 minuti
	Porta resistente al fuoco per 120 minuti
	Uscita di emergenza
	Percorso di uscita orizzontale
	Percorso di uscita in basso
	Percorso di uscita in alto
	Spazio calmo diversamente abili
	Evacuatori di fumo
	Muri tagliafuoco REI 60
	Muri tagliafuoco REI 120
	Rete idranti
	Rete sprinkler

